

EXTINDERE CU SUPRAETAJARE PARȚIALĂ - BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT

Str. Fabricii, nr. 12, Ocna-Mureș, jud. Alba

S/IE/07/0

proiect instalatii electrice -15.04.25- faza P.Th.+D.E.

FORMULAR F5

OBIECTIV: EXTINDERE CU SUPRAETAJARE PARȚIALĂ - BAZĂ DE TRATAMENT ȘI AGREMENT

PROIECTANT:
S.C. PROGIR PROIECTARE
CONSTRUCTII S.R.L.**FISA TEHNICA nr. 1**

Utilajul, echipamentul tehnologic: SURSA DE ALIMENTARE 24 V

Nr crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali		
1.1	Sursă de tensiune 24 V cc / 7 A certificata EN 54-4 / EN 12101-10 & VdS		
1.2	Tensiune de iesire nominala 27,1 V cc, 2 iesiri de tensiune cu protectie individuala, curent maxim la iesire 7 A instantaneu / 6 A continuu, semnalizare vizuala locala cu LED-uri a starii, iesiri libere de potential pentru defect retea alimentare si defect acumulatori, consum propriu 35 mA		
1.3	Cutie metalica cu cheie, spațiu pentru 2 acumulatori 17/18 Ah, masa fara acumulatori 6,4 kg - cu acumulatori 17/18 Ah ~18 kg, dimensiuni (WxHxD) (mm) 395x356x96, temperatură -25°C ~ 55°C; IP 44		
1.4	Orice alte accesorii pentru montaj si componente pentru o functionare optima		
2	Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2.2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2.3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2.4	Marca CE		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
3.1	Se vor respecta conditiile tehnice generale de calitate conform STAS		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4.1	instruire personal de supraveghere/mentenanta pentru buna fuctionare a echipamentului		
4.2	Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie		
4.3	Garantia minima : 2 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic (dotari)		

PROIECTANT
ing. Cosmin Potra

CONTRACTANT(OFERTANT)